ARA Irschen

Jahresprotokoll (Monat) - ÖWAV

2016

Monat	Ablaufwerte														Energie gesamt
	Qzu Zulaufmenge	Temperatur SBR 1	Temperatur SBR 2	CSB (120g/EW.d)	NH4-N Ablauf (Grenzwert 5,0 mg/l)	NO3-N Ablauf	Ges.N Ablauf	Ges. P Ablauf (Grenzwert 2,0mg/l)	BSB 5 Ablauf (Grenzwert 20mg/l)	CSB Ablauf (Grenzwert 75mg/l)	Abs. Stoffe Ablauf (Grenzwert 0,3 ml/l)	Ges. P Wirkungs-grad	CSB Wirkungsgrad (Grenzwert 85%)	Ges. N Wirkungs-grad (Grenzwert 70%)	
					T > 8°C									T > 12°C	
	m³	°C	°C	EW 120	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/l	%	%	%	kWh
	A	A	A	R	H	H	H	H	H	mg/l	H	R	R	R	A
	-	-	-	-	21	22	20a	26	13.Jän	H					
Jän	9307,0	5,3	5,4	2313,4	2,3	17,5	21,5	1,9	10,2	42,1	0,0	86,1	95,4	73,4	7741,0
Feb	10401,0	6,6	6,6	2577,2	1,5	16,4	20,5	1,8	10,2	44,3	0,0	86,6	94,9	81,0	6790,0
Mär	10790,0	7,8	7,3	2119,8	0,9	2,8	6,5	1,2	7,2	39,1	0,0	89,9	94,6	92,5	7277,0
Apr	9868,0	12,1	11,3	2328,1	0,4	2,9	5,6	1,7	9,6	47,4	0,0	84,8	94,4	94,1	7203,0
Mai	10260,0	14,2	13,8	2417,3	0,5	3,9	7,7	1,7	9,9	46,5	0,0	86,9	94,7	91,4	6910,0
Jun	12948,0	17,2	16,5	3669,8	0,5	4,8	7,9	1,2	5,9	36,1	0,0	91,5	96,5	90,5	7374,0
Jul	13647,0	19,2	19,1	2933,1	0,7	5,1	7,7	1,6	4,6	30,6	0,0	84,4	96,2	88,6	8637,0
Aug	13136,0	19,8	19,8	2993,1	0,6	5,6	8,9	1,9	4,5	31,5	0,0	83,7	96,3	89,5	9693,0
Sep	9988,0	19,4	19,6	2074,6	0,4	4,6	6,7	1,8	3,5	30,6	0,0	85,4	95,9	91,2	8564,0
Okt	10335,0	15,3	15,7	2120,4	0,5	4,1	5,7	1,4	3,8	28,8	0,0	88,9	96,2	93,2	6551,0
Nov	9577,0	11,1	11,3	1942,8	0,5	2,8	4,1	1,6	3,5	28,1	0,0	85,3	96,2	95,2	5960,0
Dez	9947,0	6,5	6,6	2097,2	0,8	2,7	4,8	1,7	5,9	30,2	0,0	86,3	96,1	94,4	6246,0
Minimum	9307,0	5,3	5,4	1942,8	0,4	2,7	4,1	1,2	3,5	28,1	0,0	83,7	94,4	73,4	5960,0
Maximum	13647,0	19,8	19,8	3669,8	2,3	17,5	21,5	1,9	10,2	47,4	0,0	91,5	96,5	95,2	9693,0
Mittelwert	10850,3	12,9	12,8	2465,6	0,8	6,1	9,0	1,6	6,6	36,3	0,0	86,6	95,6	89,6	7412,2
Summe	130204,0														88946,0