LARA DELLACH

9772 Dellach Nr. 197

Tel: +434714/29997

Jahresprotokoll (Monat) - ÖWAV

2016

Monat	Ablaufwerte																
	Qzu Zulaufmenge ges.	Temparatur Belebungsbecken 1	Temparatur Belebungsbecken 2	CSB (120g/EW.d)	NH4-N Ablauf (Grenzwert 5,0 mg/l)	NO3-N Ablauf	Ges.N Ablauf	Ges. P Ablauf (Grenzwert 1,0mg/l)	BSB 5 Ablauf (Grenzwert 20mg/l)	CSB Ablauf (Grenzwert 75mg/l)	Sichttiefe Nachklärbecken 1	Sichttiefe Nachklärbecken 2	Abs. Stoffe Ablauf (Grenzwert 0,3 ml/l)	Ges. P Wirkungs-grad	CSB Wirkungsgrad (Grenzwert 85%)	Ges. N Wirkungs-grad (Grenzwert 70%)	Energie gesamt
					T > 8°C											T > 12°C	
	m³	°C	°C	EW 120	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	cm	cm	ml/l	%	%	%	kWh
	A	A	A	R	H	H	H	H	H	H	H	H	H	R	R	R	A
	-	-	-	-													
Jän	10962,0	6,5		2828,4	1,0	6,6	9,6	0,8	9,4	38,2	109,4		0,0	94,3	96,0	89,1	12622,0
Feb	11143,0	7,3		2905,9	0,8	1,9	6,1	0,8	9,7	50,1	90,7		0,0	93,2	94,5	92,6	12997,0
Mär	11565,0	8,2		3328,5	0,7	6,0	10,0	0,9	9,2	45,7	96,8		0,0	93,6	95,7	88,3	13042,0
Apr	10249,0	12,1		3003,8	0,6	4,7	7,8	0,9	6,2	40,3	126,7	183,3	0,0	93,5	96,2	91,1	13868,0
Mai	11204,0	14,9	14,9	3277,2	0,4	3,0	4,9	1,0	6,2	31,9	171,3	162,3	0,0	93,3	97,1	94,7	14863,0
Jun	12031,0	18,5	18,5	2932,2	0,3	2,6	3,8	1,0	5,2	29,0	104,3	104,0	0,0	91,6	96,7	95,0	15068,0
Jul	14573,0	20,7	20,7	3359,5	0,3	2,0	3,4	1,0	4,4	24,6	117,1	117,1	0,0	91,6	97,1	96,0	16479,0
Aug	14915,0	20,9	20,9	3724,0	0,4	3,3	4,8	0,9	4,0	22,9	158,7	158,7	0,0	93,8	97,5	94,7	17319,0
Sep	10611,0		19,9	2661,8	0,4	2,7	3,7	0,7	2,7	23,0	170,7	168,3	0,0	94,6	97,5	95,6	12923,0
Okt	10538,0		15,7	2390,6	1,0	3,9	5,8	0,8	4,0	26,3	360,8	168,4	0,0	94,2	96,9	93,2	11609,0
Nov	9748,0		11,9	2583,1	0,7	2,6	4,0	0,8	4,5	30,7		161,3	0,0	94,6	96,8	95,5	11016,0
Dez	10596,0		7,7	2796,3	2,0	2,8	5,8	0,8	5,7	34,7		119,0	0,0	93,9	96,5	93,2	10439,0
Minimum	9748,0	6,5	7,7	2390,6	0,3	1,9	3,4	0,7	2,7	22,9	90,7	104,0	0,0	91,6	94,5	88,3	10439,0
Maximum	14915,0	20,9	20,9	3724,0	2,0	6,6	10,0	1,1	9,7	50,1	360,8	183,3	0,0	94,6	97,5	96,0	17319,0
Mittelwert	11511,3	15,7	16,9	2982,6	0,7	3,5	5,8	0,9	5,9	33,1	150,6	157,7	0,0	93,5	96,5	93,3	13520,4
Summe	138135,0																162245,0